

Số: 145 /BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện thay thế hệ thống xử lý nước thải với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3.847.452.

Email: vanthubvn@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vanthubvn@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 đến ngày 14 tháng 8 năm 2025

Các bảng báo giá phải có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của công ty.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/8/2025

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên: <http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn>;

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Tên thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Biến tần Siemens Micromaster 430, 380V-7.5KW	- Biến tần công suất: 7.5 KW. - Nguồn cung cấp: 3 pha 380-480V, 45-63Hz.	01	Cái

		- Dải tần số ra: 0.1 - 650 Hz. - 6 đầu vào số lập trình được. - 2 ngõ vào tương tự. - 2 ngõ ra tương tự: 0 - 20mA. - Không tích hợp sẵn bộ lọc EMC. - Kích cỡ H x W x D: 245 x 185 x 195. - Ngõ ra rò le: 3. - Phương pháp điều khiển: V/f; bình phương V/f; đa điểm V/f, điều khiển dòng từ thông FCC. - Khả năng quá tải: 110% 60s, 140% 3s. - Cổng giao tiếp nối tiếp: RS-485, vận hành với USS protocol. - Bảo vệ: thấp áp, quá áp, quá tải, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt... - Truyền thông: Profibus, Device Net, CANopen. - IP 20.		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giá bao gồm thiết bị chính, vật tư hỗ trợ thay thế, công thay thế, điều chỉnh và lập trình lắp ráp vào hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh

